

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी आजमगढ़

सं० ब-15/एफएस-2022

दिनांक 25.8.2022

सेवा में,

प्रबंधक,
धनंजय पब्लिक स्कूल,
जगदीशपुर, अतरौलिया
आजमगढ़।

विषय:- धनंजय पब्लिक स्कूल, जगदीशपुर, अतरौलिया आजमगढ़ में अधिष्ठापित अग्नि शमन उपकरणों के फायर आडिट एवं संचालन/प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।


कृपया आप के प्रार्थना पत्र दिनांक 09.08.2022 के कम में आप के उपरोक्त स्कूल भवन में कार्यरत/उपलब्ध स्टाफ का अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से स्थापित अग्निशमन उपकरणों का फायर आडिट एवं संचालन, प्रयोग विधि के सम्बन्ध में प्रदर्शन/जानकारी दिया गया। स्थिति निम्नवत है-

- 1- स्कूल भवन तक अग्निशमन के वाहन आ जा सकते हैं।
- 2- स्कूल भवन में स्थापित 10 फायर एक्सटिंग्यूशर का टेस्टिंग फीस ट्रेजरी चालान के माध्यम से राजकीय कोष में जमा किया गया है।
- 3- भवन में लगा होजरील सही दशा में है।

अतः उपरोक्तानुसार धनंजय पब्लिक स्कूल, जगदीशपुर, अतरौलिया आजमगढ़ भवन में स्थापित अग्निशमन उपकरणों के फायर ऑडिट एवं रख-रखाव तथा प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के साथ निर्गत किया जाता है।

- 1- भवन स्वामी/प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मेन्टीनेन्स शैड्यूल बनाया जाये।
- 2- भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये।
- 3- किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 4- प्रबंधक/स्वामी एवं प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि आग से बचाव व अग्निशमन यंत्रों को चलाने के सम्बन्ध में प्रत्येक छः माह में ड्रिल/एवैक्यूएशन ड्रिल एवं फायर ड्रिल कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 5- यदि भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है तो उत्तर प्रदेश फायर सर्विस के वेबसाइट www.upfireservice.gov.in पर आन लाइन आवेदन कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- 6- विद्यालय भवन में विस्फोटक पदार्थों का भण्डारण नहीं किया जायेगा।
- 7- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण फायर फाइटिंग सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने पर पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबंधक का होगा।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
आजमगढ़।


Principal
Dhananjay Public School
Jagdishpur Atraulia, Azamgarh


PRINCIPAL
Dhananjay Public School
Jagdishpur Atraulia, Azamgarh